

周志  
2016.7.12

# 古蔺县中医医院 一期项目内住院大楼第 14 楼血透室区域 安装消防设施设备询价、议价公告

## 一、项目介绍

为全面推进我院“搬新家”年度工作目标，结合当前一期项目内住院大楼第 14 楼血透室区域无消防设施设备，为按期完成医院年度目标任务，确保医院业务顺利开展，医院消防工作落到实处，结合医院安装需求及前期市场调研，拟对一期项目内住院大楼第 14 楼血透室区域进行消防设施设备计划安装。

## 二、需求内容

### （一）拟安装内容：

第 14 楼血透室区域消防设施设备：包括第 14 楼血透室区域所使用的点型烟雾传感器、声光报警器、手动报警按钮、广播扬声器、|双面单向疏散指示、双面双向疏散指示、单面单向疏散指示、单面安全出口疏散指示、吸顶应急照明灯、应急照明电源 800 瓦、壁挂应急照明灯、线管、广播线、信号线、电源线、电话线、应急照明电源线、二氧化碳灭火器及相关辅料等和人工费用，具体项目名称、项目特征、单位、工程量询价、议价报价单见附件：古蔺县中医医院一期项目内住院大楼第 14 楼血透室区域安装消防设施设备询价、议价报价单。

### （二）拟安装要求：

1、资质要求：参与询价、议价公司及人员须提供符合国家相关消防安装服务资质，包括消防技术服务营业执照、法人代表身份证复印件、社会消防技术服务信息系统资料、操作人员资质等。

2、消防设施设备安装范要求：严格按照《消防法》相关规定进行规范安装。

3、消防设施设备及材料要求：提供的消防等设施设备及其材料符合当前消防规定标准和我院要求。

4、安装完成后效果要求：

(1) 所有线路连接的消防设施设备系统在我院一楼消控室统一管理，消控室内总控设备能精准反应设施设备位置、名称、报警信号反馈等。

(2) 现场安装的消防设施设备能正常使用，灵敏反馈，保证在正常运行功能状态。

(3) 符合该区域消防设施设备设置与标识。

### 三、报名时间

2026年7月2日-6日（节假日除外）。

上午8:00-12:00 下午3:00-6:00。

### 四、报名地点和联系方式

报名地点：古蔺县金兰街道落鸿路56号。

联系人：周老师：18281130654。

### 五、资料要求及注意事项

1、证件齐全：公司资质齐全，包括消防技术服务营业执照、法人代表身份证复印件、技术人员资质等；授权委托人授权委托书及身份证复印件等资料，报名时需核查合格方可报名。

2、《古蔺县中医医院一期项目内住院大楼第14楼血透室区域安装消防设施设备询价、议价报价单》填写齐全规范，签字、盖章完善，规范密封，报名时提交，询价、议价当天当场开启，合价合计不得高于19600元，在此限价基础之下，二次议价报价最低者中选。

3、拟参与询价、议价的公司需自行到拟安装区域了解第14楼血透室区域消防设施设备实际安装现场。

4、报名参与我院此次院内询价、议价公司，表示自愿接受以上服务内容、服务要求及相关事项。

5、本次询价、议价只接受现场递交资料。

6、具体院内询价、议价时间医院在报名日期结束后根据公司报名所留电话具体通知。

#### 六、纪律要求

报名参加公司不得具有的情形：提供虚假材料谋取成交；采取不正当手段诋毁、排挤其他公司；与医院人员或其他供应商恶意串通；向医院人员或参与询价人员行贿或者提供其他不正当利益；询价、议价中选后无正当理由拒不与医院签订合同；未按照院内询价、议价公告确定的事项签订安装合同；将合同转包或者违规分包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；法律法规规定的其他情形。参与院内询价公司有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备以上情形之一的，同时将取消被确认为中选公司的资格或者认定中选无效。



附件：古蔺县中医医院一期项目内住院大楼第14楼血透室区域安装消防设施设备询价、议价报价单

附件:

古蔺县中医医院一期项目内住院大楼第14楼血透室区域安装消防设施设备询价、议价报价单

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
					综合单价	合价	
1	点型烟雾传感器	与主楼报警主机同型号	个	42			
2	声光报警器	声光报警器	个	4			
3	手动报警按钮	手动报警按钮	个	4			
4	广播扬声器	广播扬声器	个	4			
5	双面单向疏散指示	双面单向疏散指示	套	12			
6	双面双向疏散指示	双面双向疏散指示	套	2			
7	单面单向疏散指示	单面单向疏散指示	套	9			
8	单面安全出口疏散指示	单面安全出口疏散指示	套	13			
9	吸顶应急照明灯	吸顶应急照明灯	套	22			
10	应急照明电源 800 瓦	应急照明电源 800 瓦	台	1			
11	壁挂应急照明灯	壁挂应急照明灯	套	5			
12	线管 DN20	线管 DN20	米	280			
13	广播线	广播线	米	120			
14	信号线	信号线	米	250			
15	DC24V 电源线	DC24V 电源线	米	135			
16	电话线	电话线	米	130			
17	应急照明电源线	应急照明电源线	米	100			
18	二氧化碳灭火器	5kg/个	个	20			
合计							

法定代表人或授权委托人(签字):

参与询价、议价报价公司名称(公章):

日期: 年 月 日