

古蔺县中医医院

关于开展新院区住院大楼消防设施设备维护保养
服务参考费用及消防常用易损件、设备及相关材料参
考单价市场调研的公告

周志
2016.9.29

一、项目介绍:

古蔺县中医医院新院区住院大楼地处古蔺县金兰街道东新街 92 号,为进一步规范开展新院区住院大楼消防设施设备维护保养服务工作,经医院研究,现对新院区住院大楼消防设施设备维护保养服务参考费用及消防常用易损件、设备及相关材料参考单价市场调研。

二、需求内容:

(一)维护保养服务参考费用:

1、服务内容:古蔺县中医医院新院区住院大楼火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内、外消火栓系统、气体灭火系统、机械排烟系统、应急照明疏散系统、水泵房系统、屋顶水箱、该区域相关消防设施设备系统等规范的维护保养服务及日常更换易损件及设备人工服务,拟参与调研的消防公司可以自行调研服务现场。

2、服务要求:参与调研公司及人员须提供符合国家相关消防维护保养服务资质,包括消防技术服务营业执照、法人代表身份证复印件、社会消防技术服务信息系统资料、消防人员资质等;严格按照《消防法》及维保相关规定进行维

维护保养，定期、规范、全面进行维护保养；消防系统发生故障时，一般故障公司人员 3 小时内到达现场处置，重大事故 1 小时内到达现场查找故障原因，特殊情况随叫随到，确保消防设施设备系统正常运行。

3、服务时限：自签订合同开始，维护保养服务参考费用期限暂定按一年期限填报。

4、填报资料见附件 1。

（二）常用易损件、设备及相关材料参考单价：

所有品种必须符合国家消防相关要求和标准，并保证所填报设施设备品种与古蔺县中医医院新院区住院大楼消防设施设备能匹配和正常替换使用，具体填报资料见附件 2 目录，附件 2 目录中品种不代表全部，可自行补充，严禁删减。

三、报名时间：

2026 年 9 月 29 日-2026 年 10 月 13 日（节假日除外）

上午 8：00-12：00

下午：9 月 29 日-30 日 15：00-18：00

10 月 8 日-13 日 14：30-17：30

四、报名和联系方式

报名地点：古蔺县金兰街道东新街 92 号

联系人：周老师：18281130654

五、资料要求及注意事项

1、证件齐全：公司资质齐全，包括消防技术服务营业

执照、法人代表身份证复印件、社会消防技术服务信息系统资料、消防人员资质等；授权委托人授权委托书及身份证复印件等资料。

2、参考报价单填报要求：设施设备维护保养项目参考费用市场调研报价单和常用易损件、设备及相关材料参考单价市场调研报价单填写齐全规范，签字、盖章完善。

3、本次市场调研可接受现场递交资料、快递邮寄。



附件 1：古蔺县中医医院新院区住院大楼消防设施设备维护保养项目参考费用市场调研报价单

附件 2：古蔺县中医医院新院区住院大楼消防设施设备维护保养项目常用易损件、设备及相关材料参考单价市场调研报价单

附件 1:

古藺县中医医院

新院区住院大楼消防设施设备维护保养项目参考费用

市场调研报价单

序号	维护保养	项目编号	参考费用 报价（元）
1	古藺县中医医院新 院区住院大楼消防 设施设备维护保养 项目（包括合同期 内日常更换易损 件、设备、材料的 人工费）	/	

当年参考费报价大写:

法定代表人或授权委托人（签字）:

参与调研报价公司名称（公章）:

年 月 日

备注：参与调研企业请对参考费用报价填报。

附件 2:

古蔺县中医医院

新院区住院大楼消防设施设备维护保养项目

常用易损件、设备及相关材料参考单价市场调研报价单

参与调研公司名称（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字）:

日期： 年 月 日

序号	易损件、设备及相关材料名称	规格型号	单位	参考 单价	备注
1	室外消火栓（新式三铜消火栓）				
2	室外消火栓（新式三铜消火栓）				
3	室内消火栓（新式三铜消火栓）				
4	气体灭火主机				
5	CRT 图形报警显示器				
6	七氟丙烷气瓶				
7	手动报警按钮				
8	智能光电感烟探测器				
9	智能电子感烟探测器				
10	智能电子感温探测器				
11	智能电子感温探测器				
12	气体盘屏幕				
13	放气指示灯 GST-LD-8317				
14	广播分配盘				

15	消防电话分机				
16	消防电话总机				
17	智能电源盘				
18	图形显示装置				
19	单回路板				
20	双回路板				
21	联网板				
22	多线盘				
23	开关板				
24	报警主机屏幕				
25	紧急启 / 停按钮				
26	气体灭火控制板				
27	广播模块				
28	气灭火应急按钮 GST-LD-8318				
29	火灾楼层显示器				
30	消防水池液位显示器				
31	功能键盘板				
32	数字键盘板				
33	转换板				
34	吸顶扬声器				
35	应急灯				
36	安全出口标志灯				

37	疏散指示灯				
38	吸顶应急照明灯				
39	4KG 干粉灭火器				
40	5kg 干粉灭火器				
41	灭火器箱				
42	防火门闭门器				
43	防火门顺序器				
44	止回阀 DN100				
45	止回阀 DN80				
46	柔性接头 DN65				
47	柔性接头 DN80				
48	大小头 DN250 * 150				
49	大小头 DN200 * 150				
50	弯头 DN200				
51	止回阀 DN200				
52	DN200 柔性接头				
53	消火栓箱体				
54	水力警铃				
55	DN100 遥控式浮球阀				
56	七氟丙烷灭火剂				
57	风机控制柜				
58	多线控制盘				

59	消防功放（300W）				
60	消防电话主机（32）				
61	火灾显示盘				
62	智能电源盘				
63	报警主机主板				
64	消防广播主机（含软件）				
65	功率放大器				
66	声光报警器				
67	声光光报警器				
68	气体灭火控制盘				
69	气体灭火主机主板				
70	Y 型过滤器 DN150				
71	蜗轮蜗杆蝶阀 DN200				
72	Y 型过滤器 DN32				
73	水泵接合器 DN150				
74	k80 喷头				
75	湿式报警装置 DN150				
76	水流指示器				
77	信号蝶阀 DN150				
78	电磁阀 DN50				
79	信号蝶阀 DN50				
80	信号蝶阀 DN80				

81	信号蝶阀 DN100				
82	压力表				
83	12V 45A 蓄电池				
84	12V 38A 蓄电池				
85	12V 27A 蓄电池				
86	12V 12A 蓄电池				
87	12V 7.5A 蓄电池				
88	多线控制盘				
89	手动报警按钮（带电话插孔）				
90	消火栓按钮				
91	总线隔离器				
92	输入输出模块				
93	输入模块				
94	沟槽蝶阀 DN100				
95	沟槽蝶阀 DN150				
96	蝶阀 DN65				
97	试验消火栓				
98	橡胶接头 DN150				
99	止回阀 DN65				

备注： 1、参与调研公司请对每一个品种务必规范填报规格型号、单位、单价；
2、列表中品种不代表全部，可自行补充。（只能补充不能删减）。